

**Tabel: Afstandskrav for distributions- og stikledninger**

Ledningstype	Anlægsart	Afstand <u>uden</u> beskyttende foranstaltninger	
		Krydsning m	Parallel m <sup>1)</sup>
Ledninger uden hulrum	Tele- og lyslederkabler Antennekabler	0,30	0,30
	El-kabler ≤ 1 kV	0,30	0,30
	El-kabler > 1 kV ≤ 20 kV	0,30	0,30
	20 kV < Elkabel ≤ 132 kV	0,75	0,75
	Elkabel > 132 kV Flere kabler i bundt, 20-132 kV	Kræver beregning af varmeafgivelsen, der foretages af el-selskabet.	
Ledninger med hulrum	Brønde o.l.	0,50	
	Vejafvandingsbrønde	0,30	
	Markdræn ≤ ø 15 cm Vejkassedræn ≤ ø 15 cm	0,15	1,00
	Markdræn > ø 15 cm Kloak- og rørledninger Kabelkanaler og trækrør	0,30	
Trykledninger	Vandledninger Spildevandstrykledninger	0,30	0,50 <sup>2)</sup>
	Fjernvarmeledninger	1,00	2,00 <sup>3)</sup>
Andet	Stolper o.l.	0,30	
	Træbeplantninger	2,00	
	Bygningsfundamenter, kælder	1,00	
	Åbne kældernedgange, lyskasser	0,50	
	Olietanke	0,30	
	Afstand til skel	1,00	

NOTE: <sup>1)</sup> Dog minimum 0,30 m fri vandret afstand. <sup>2)</sup> Fri vandret afstand. Afstanden til en spildevandstrykledning skal være 1 m, hvis den anlægges med ensidigt fald. <sup>3)</sup> Se også anlægsmanualen afsnit 4.4.